

Anschlussbelegung E-Power Schloss

An der Bandseite des Türrahmens wird ein 8-adriges Kabel herausgeführt, die Belegung ist wie folgt:

Adernbelegung E-Power Schloss

Weiß	= Plus 24 Volt
Braun	= Minus 24 Volt
Blau	= Steuerleitung (z.B. externer Taster, Sprechanlage) positives Signal aus gleicher Spannungsquelle
Grau	= Kontrollierte Tagesfreigabe

- Strom bei 24 Volt
- DC / Gleichspannung min 1A

Achtung: Anschluss darf nur von Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen (gemäß IEC364 und EN 60204-1) durchgeführt werden.